



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 4 Đường Lê Lợi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM, Vietnam. Tel: (84-28) 3829 4744 Fax: (84-28) 3829 4745 Email: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
Branches: 1. 11 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Vietnam. 2. 12 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Vietnam. 3. 13 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Vietnam. 4. 54 Lê Hồng Phong, Quận 5, TP. HCM, Vietnam.

KT3-04695AMT2/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

20/07/2022
Trang/ Page 01 / 02

- Tên mẫu
Name of sample : NƯỚC GIẾNG MỚI, PHƯỚC LÝ
Thời gian lấy mẫu/ *Sampling date*: 14h00 – 12/07/2022
- Mô tả mẫu
Description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.
Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
 - Dạng mẫu: lỏng;
Form: the liquid;
 - Số đơn vị/mẫu: 2 L;
Unit/sample: 2 L;
 - Dụng cụ chứa: bình nhựa;
Container: plastic bottle;
- Số lượng mẫu
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu
Date of receiving : 13/07/2022
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 13/07/2022 – 20/07/2022
- Nơi gửi mẫu
Customer : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH CÀN GIUỘC
Áp Lộc Tiên, Xã Mỹ Lộc, Huyện Càn Giuộc, Tỉnh Long An
- Kết quả thử nghiệm
Testing results : Xem trang tiếp theo / *See next page*

PHỤ TRÁCH PTN MÔI TRƯỜNG
HEAD OF ENVIRONMENTAL TESTING LAB

Nguyễn Hoàng Linh

TL. GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB

Phan Thành Trung





TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3 TRUNG TÂM



Head Office: 49 Pasteur, Dist. HCMC, Vietnam. Tel: (84-28) 3835 4374 Fax: (84-28) 3839 4011 Email: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
 Testing Complex: Đ. Lu.7, road No.1, Biea Hoa, 12, Dong Nai, Vietnam © 2013 by K. J. J. Co., Ltd. Đ. Lu.7, road No.1, Biea Hoa, 12, Dong Nai, Vietnam

KT3-04695AMT2/3

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 TEST REPORT

20/07/2022

Trang/ Page 02 / 02

| STT No. | Tên chỉ tiêu Characteristic | Đơn vị tính Unit | Phương pháp thử Test method | Kết quả thử nghiệm Test result | Giới hạn phát hiện Limit of detection |
|---------|---|------------------------|--------------------------------|---|--|
| 7.1 | Độ màu Color | Pt.Co | TCVN 6185:2015 | KPH | 5,0 |
| 7.2 | Mùi Odor | - | SMEWW 2150C:2017 | Không có mùi lạ/ No strange odor | - |
| 7.3 | Độ đục Turbidity | NTU | SMEWW 2130B:2017 | 0,5 | - |
| 7.4 | Độ pH (tại 25 °C) pH value (at 25 °C) | - | TCVN 6492:2011 | 6,9 | - |
| 7.5 | Hàm lượng asen (As) Arsenic content | mg/L | US EPA Method 200.8 | KPH | 0,001 |
| 7.6 | Hàm lượng sắt (Fe) Iron content | mg/L | US EPA Method 200.8 | 0,20 | - |
| 7.7 | Chỉ số permanganate Permanganate index | mg/L | TCVN 6186:1996 | KPH | 1,0 |
| 7.8 | Tổng số coliform Total coliform | CFU/100 mL | ISO 9308-1:2014 | < 1(***) | - |
| 7.9 | Escherichia coli | CFU/100 mL | ISO 9308-1:2014 | < 1(***) | - |

Ghi chú/ Notice:

(***) : Kết quả được biểu thị "< 1 CFU" được xem là "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu kiểm tra/ The result "<1 CFU" is considered "target organism not-detectable" in the volume of sample analysed

SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Waste water

TCVN: Tiêu Chuẩn Quốc Gia/ National standards

US EPA: United States Environmental Protection Agency

KPH: Không phát hiện/ Not detected

2



Thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, số 49 Pasteur, Quận 1, TP. HCM. Hotline: 028 3835 4374. Website: www.quatest3.com.vn
 The information is available at Quality Assurance & Testing Center 3, 49 Pasteur, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Hotline: +84 28 3835 4374. Website: www.quatest3.com.vn
 Thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, số 49 Pasteur, Quận 1, TP. HCM. Hotline: 028 3835 4374. Website: www.quatest3.com.vn
 The information is available at Quality Assurance & Testing Center 3, 49 Pasteur, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Hotline: +84 28 3835 4374. Website: www.quatest3.com.vn
 Không phải là sản phẩm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, mà là sản phẩm của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.
 This is not a product of Quality Assurance & Testing Center 3, but a product of the customer. For more details, please contact Quality Assurance & Testing Center 3.
 Không phải là sản phẩm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, mà là sản phẩm của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.
 This is not a product of Quality Assurance & Testing Center 3, but a product of the customer. For more details, please contact Quality Assurance & Testing Center 3.